



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
ЩЕЛКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

141100, Московская область, г. Щелково,
1-й Советский пер., д. 25

Телефон: (496) 566-98-71, (496) 567-07-22
e-mail: schelkovo@mobti.ru

05 10 2015 г. № 44.01-13/4029-5
на № _____ от _____

СПРАВКА

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Адрес объекта или описание места нахождения	
	субъект Российской Федерации	Московская область
	район	
	муниципальное образование	
	населенный пункт	П.Загорянский
	улица (проспект, переулок и т.д.)	Ватутина
	номер дома	101
	номер корпуса	
номер строения		
иное описание местоположения		
2.	Сведения о здании	
2.1.	Инвентарный номер	329:098-221
2.2.	Назначение здания	Многоквартирный жилой дом
2.3.	Литера	А
2.4.	Дата визуального обследования	15.07.2015
2.5.	Этажность здания, кроме того	9
2.5.1	Количество подземных этажей	-
2.6.	Год ввода в эксплуатацию (постройки)	1986
2.7.	Количество жилых подъездов	-
2.8.	Количество квартир	70
		лит. А
3.	Физический износ здания, %	26
Физический износ конструктивных элементов, %:		
- фундамент		20
- наружные стены		25
- перекрытия	чердачные	25
	междуэтажные	25
	подвальные	25
- колонны и столбы		-
- крыша		30
- лестницы		25
- фасады (наружная отделка)		25
- перегородки		10



	- внутренняя отделка	25		
	- полы	30		
	- оконные и дверные проемы	30		
	- мусоропровод	30		
	- печи, камины, очаги	-		
	- канализация	30		
	- система водоснабжения (холодного и горячего)	30		
	- система теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)	30		
	- электрооборудование	30		
	- система внутридомового газового оборудования	-		
4.	Примечание	В многоквартирном жилом доме не предусмотрена система внутридомового газового оборудования.		

Наименование должности и подпись, уполномоченного лица



Дата выдачи

« _____ » 20__ г.

(Handwritten signature in blue ink)

Сурина Л.В.

подпись

ФИО