



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"  
ЩЕЛКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

141100, Московская область, г. Щелково,  
1-й Советский пер., д. 25

Телефон: (496) 566-98-71, (496) 567-07-22  
e-mail: schelkovo@mobti.ru

05 10 2015 № 44.01-15/0226-5  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## СПРАВКА

### О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	<b>Адрес объекта или описание места нахождения</b>	
	субъект Российской Федерации	Московская область
	район	
	муниципальное образование	
	населенный пункт	П.Загорянский
	улица (проспект, переулок и т.д.)	Вагютина
	номер дома	15
	номер корпуса	
	номер строения	
	иное описание местоположения	
2.	<b>Сведения о здании</b>	
2.1.	Инвентарный номер	329:098-5661
2.2.	Назначение здания	Многоквартирный жилой дом
2.3.	Литера	А
2.4.	Дата визуального обследования	15.07.2015
2.5.	Этажность здания, кроме того	1
2.5.1	Количество подземных этажей	-
2.6.	Год ввода в эксплуатацию (постройки)	1936
2.7	Количество жилых подъездов	-
2.8	Количество квартир	4
		лит.А
3.	<b>Физический износ здания, %</b>	64
	Физический износ конструктивных элементов, %:	
	- фундамент	70
	- наружные стены	70
	- перекрытия	чердачные 60
		междуэтажные -
		подвальные -
	- колонны и столбы	-
	- крыша	70
	- лестницы	-
	- фасады (наружная отделка)	70
	- перегородки	60



	- внутренняя отделка	60		
	- полы	60		
	- оконные и дверные проемы	60		
	- мусоропровод	-		
	- печи, камины, очаги	-		
	- канализация	60		
	- система водоснабжения (холодного и горячего)	60		
	- система теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)	60		
	- электрооборудование	60		
	- система внутридомового газового оборудования	-		
4.	<b>Примечание</b>	<b>В многоквартирном жилом доме не предусмотрена система внутридомового газового оборудования.</b>		




Дата выдачи

« 20 » г.

МП

Наименование должности и подпись, уполномоченного лица



подпись

Сурина Л.В.

ФИО